



Laboratorio
Medioambiental s.l.

Pol. Ind. de Lorquí
C/ Molina, nave 3
30564 LORQUÍ - MURCIA
Tlf: 968-676373
e-mail: lab@labmedioambiental.com
www.labmedioambiental.com



** Las actividades marcadas no están amparadas por la acreditación de ENAC.

INFORME ANALÍTICO: 202101599

Página 1 de 1

DATOS CLIENTE:

TIPO DE MUESTRA:

COMUN.GNRAL DE USUARIOS DEL AL
C/ DEL AGUA Nº 2
3400, VILLENA
ALICANTE

AGUA REUTILIZADA

Descripción muestra Cliente: **EMBALSE PINAR ALTO (**)**

Descripción muestra Laboratorio: **AGUA REUTILIZADA. (**)**

Muestra: **AGUA REUTILIZADA. Uso Agrícola Contacto Directo**

Tipo de muestreo: **RUTINA**

Tomada por: **28/05/2021 9:00: EL CLIENTE. (**) Datos de muestreo proporcionados por EL CLIENTE (**)**

Fecha de Recepción: **28/05/2021 12:00**

Fecha de Inicio de Análisis: **28/05/2021**

Fecha de Fin de Análisis: **31/05/2021**

Envase: **Garrafa plástico 5000 ml
+Botella estéril con tiosulfato
500 ml**

Observaciones:

PARÁMETROS FÍSICOQUÍMICOS	RESULTADOS	MÉTODO	R.D. 1620/2007. LEGISLADO (2.1)
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN	*24 mg/l	Gravimetría Método LABMEDIOFIQ005. LC < 5	< 20 mg/l
TURBIDEZ	*13 UNF	Turbidimetría. LABMEDIOFI Q011 LC<1	< 10
PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS	RESULTADOS	MÉTODO	R.D. 1620/2007. LEGISLADO (2.1)
** ESCHERICHIA COLI	1 UFC/100 ml	Filtración de membrana. Método LABMEDIOMIC002	< 100 UFC/100 ml

Inscrita en el registro mercantil de Murcia, Tomo 2449, Libro 0, Folio 125, Hoja MUJ-61885, Inscripción 1ª, C.I.F. B-73492647

31/05/2021

(**): * Valores que se encuentran fuera de los niveles indicados.

Los resultados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo.

La incertidumbre de los ensayos físicoquímicos y microbiológicos se encuentra en el resultado (si aplica) o está a disposición del cliente.

El boletín de análisis no puede ser reproducido total o parcialmente sin la autorización expresa de la dirección de LABORATORIO MEDIOAMBIENTAL, S.L.

